

Северо-западный РЦ
Центральный РЦ
Волжско
Восточный РЦ
Сибирский

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
МОУ Владимирская средняя
школа**

**Нижегородская обл. Вокресенский р-н.
с. Владимирское, ул. Школьная, 37**

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа
(Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)
(лист согласования)**

Фамилия, инициалы и занимаемая должность лица, с которым согласовывается проект документа	Замечания по проекту документа. Подпись должностного лица и дата согласования

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа (Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директор МОУ Владимирская СОШ: Цыганова В.В.

Год постр-ки	Дата послед. кап. ремонта	Кол-во этажей	Общ. выс.	Размеры геометрич. (Жилого здания)	Общ. площ. компл.	Среднее количество нахождения людей / персонала в здании (чел.)	Количество людей / персонала находящихся в здании круглосуточно	Количество выходов
1970	-	1	4,74 м	27,90*16,2 +10,8*23,2 +37,03*16,27	1485,4 м ²	172	1	5


**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа
(Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)**

(схема расположения объекта на местности)



**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа
(Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)
(план объекта)**

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ* общеобразовательное *УЧРЕЖДЕНИЕ*
*ВЛАДИМИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА***



**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя общеобразовательная школа
(Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)
(план 1-го этажа объекта)**

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 01

СОГЛАСОВАНО



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ МОУ ВЛАДИМИРСКАЯ СОШ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

УТВЕРЖДАЮ




Действия при пожаре Сохранять спокойствие !

1	Сообщить по телефону		<ul style="list-style-type: none"> • адрес объекта • место возникновения пожара • свою фамилию
2	Эвакуировать людей		<ul style="list-style-type: none"> • ориентироваться по знакам направления движения • взять с собой пострадавших
3	По возможности принять меры по тушению пожара		<ul style="list-style-type: none"> • использовать средства противопожарной защиты • при необходимости обеспечить помещение

Действия при аварии Сохранять спокойствие !

1	Сообщить по телефону		<ul style="list-style-type: none"> • адрес объекта • что случилось • имеются ли пострадавшие • свою фамилию
2	Локализовать Аварию		<ul style="list-style-type: none"> • предотвратить развитие аварии • использовать средства защиты • обозначить место аварии
3	Эвакуировать людей		<ul style="list-style-type: none"> • оказать помощь пострадавшим • ориентироваться по знакам • взять с собой пострадавших



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


ОГнетушитель	РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ	ПОЖАРНЫЙ ШИТ	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
ПОЖАРНЫЙ КРАН	ЭЛЕКТРОЩИТ	ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ	ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВ. ВЫХОДУ
ТЕЛЕФОН	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ	АПТЕЧКА	ПУТЬ К ЗАПАСНОМУ ЭВ. ВЫХОДУ
			ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ

Заместитель директора по АХЧ
Цыганов В.М.



**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа
(Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)
(план чердака объекта)**



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа
(Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1.	Назначение здания	Прочие
2.	Степень огнестойкости здания	4 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2	Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время	чел. 172; детей 135 чел.; чел. 1-сторож; детей 0 чел.;
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака	1-этажное 4,74 метров 27,90*16,2+10,8*23.2+37,03*16,27 метров нет есть
5. 5.1.1 5.1.2	Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки	Предел огнестойкости 60 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 20 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа
(Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)
(оперативно-технические характеристики объекта)



№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3 5.1.4 5.1.5	Перекрытия Кровля Лестничные клетки	Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) нет
5.2 5.2.1 5.2.2	Строительные материалы: Перегородки Перекрытия	Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные. Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа
(Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3	Кровля	Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные
5.2.4	Лестничные клетки	нет
6.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград	нет
7.	Пути эвакуации	Запасные и эвакуационные выходы, дверные и оконные проемы
8.	Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления.	Электроэнергия от электрощитовой в помещении здания Газ нет
9.	Основные элементы опасности для людей при пожаре.	Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 10.4	Противопожарное водоснабжение - количество пожарных водоемов, их емкость -пожарный водопровод, его вид, расход воды; - количество гидрантов; - наличие и количество внутренних пожарных кранов;	2 шт. 100000л.,60000л. нет; нет нет

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа
 (Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)
 (оперативно-технические характеристики объекта)

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7	-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; -требуемый расход воды на нужды пожаротушения: - способы подачи воды	нет 10,8 л/с. от автоцистерны: с установкой на ПВ-расстояние 20 м, внутренний водопровод.
11.	Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов	нет
12.	Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации	Дымовое устройство автоматической пожарной сигнализации «Гранит-8».



**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа
(Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)**

(лист учета проверки надзорными органами)

№ п/п	ДАТА ПРОВЕРКИ	ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН	ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ Владимирская средняя школа
(Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная д. 37)**

(декларация пожарной безопасности)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении : **Муниципального общеобразовательного учреждения Владимирская средняя школа (МОУ Владимирская СШ)**

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица _____

Идентификационный номер налогоплательщика **5212003563**

Место нахождения объекта защиты: **Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная, д. 37**

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

Нижегородская обл. Воскресенский р-н. с. Владимирское, ул. Школьная, д. 37,

email – svetloyar1@yandex.ru ,

тел/факс:3-52-81

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<u>Оценка пожарного риска (1), обеспеченного на объекте защиты</u>
	Расчет риска не проводился.
	(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
II.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>
	Расчет не проводился
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования (2))
III.	<u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u>
	Объект защиты был введен в эксплуатацию : ноябрь 1986г.
	На объекте выполняются следующие требования: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Настоящую декларацию разработал

Директор школы: Цыганова В.В.

(Должность, фамилия, инициалы)

«1»сентября 2015г.

(Подпись)

М.П.